

Regional Development Agency

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365, Poland, tel./fax.: +48 33 818-47-79, 812-26-75, 816-91-62
NIP: 547-016-89-81, Regon: 070032712, konto: PKO Bank Polski S.A.: 26 1020 2313 0000 3102 0644 0368,
Sąd Rejonowy w B-B, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 6.173.400,00 zł,
kapitał wpłacony: 6.173.400,00 zł, e-mail: biuro@arrsa.pl, www.arrsa.pl

Bielsko-Biała, dnia 15 stycznia 2021r.

Zamawiający:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała

Sprawa: ARR/ZP/35/2020

**Wyjaśnienie nr 1 do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dokumentacji projektowej)**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku- Białej

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający, w związku z otrzymanymi pytaniami, od jednego z oferentów udziela poniżej wyjaśnień do SIWZ.

Treść otrzymanych pytań:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót cz.1 dotyczących nawierzchni parkingów.

Wg rys 1 w projekcie (parking duży) miejsca parkingowe powinny być wykonane z płyt ażurowych a ich powierzchnia (obliczona na podstawie rysunku) wynosi ponad 500m², natomiast w przedmiarze (pozycja 48) nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej szarej grubości 8cm (400m²).

Droga przejazdowa przez parking wg projektu (rys 1) ma być wykonana z kostki typu hydrofuga a jej powierzchnia wyliczona na podst. projektu wynosi ok 400m², natomiast w przedmiarze (pozycja 49) nawierzchnia z kostki typu hydrofuga wynosi 513m².

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia miejsc postojowych i ich powierzchnię oraz z jakiego materiału ma być wykonana droga przejazdowa przez parking wraz z powierzchnią.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W związku z przytoczonymi **rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem robót**, Zamawiający informuje, iż Wykonawcy do wyceny oferty mają się odnieść do specyfikacji technicznej oraz ilości metrów ² zgodnie z **przedmiarem robót** tj.

- **(pozycja 48)** parking duży- nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej, betonowej szarej grubości 8 cm (400m²).



- (**pozycja 49**) parking duży- nawierzchnia z kostki typu hydrofuga (513m2.)
- nawierzchnia miejsc postojowych (parking duży) ma być wykonana z kostki typu hydrofuga/powierzchnia zgodnie z przedmiarem robót,
- nawierzchnia drogi przejazdowej przez parking (parking duży) ma być wykonana z kostki brukowej, betonowej szarej grubość 8 cm, powierzchnia zgodnie z przedmiarem robót.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany zapisów SIWZ, stanowią natomiast integralną część SIWZ obowiązującą do wyceny oferty.

070032712
Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna
43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365
tel./fax +48 (33) 816-91-62; 812-26-75; 818-47-79
NIP 547-016-89-81

Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej

Wiceprezes Zarządu
Jacek Kozak